

Expediente:2024-17635359-GDEBA-DPTGADMSALGP

La Plata, 12 de junio de 2024

**ANALISIS de AGUA**

Solicitado por:

Domicilio:

Localidad:  Partido:

Extrajo:  Acta N°:

**Análisis Físico-Químico**

|                       |                                    |               |                 |                   |                 |               |                 |
|-----------------------|------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Análisis Químico N°:  | 953                                | Foja N°:      | 185             | Libro N°:         | 40              |               |                 |
| Fuente de Extracción: | Pozo (pozo esquina 456 esquina 27) |               |                 |                   |                 |               |                 |
|                       | Valor Observado                    | Valor Excedid | Valor Permitido |                   | Valor Observado | Valor Excedid | Valor Permitido |
| Color                 | Incoloro                           |               | N.L.            | Amonio            | N.D             | mg/l          | N.L.            |
| Olor                  | Inodoro                            |               | N.L.            | Nitritos          | N.D             | mg/l          | 0.1             |
| Aspecto               | Límpido                            |               | N.L.            | Cloruros          | 3               | mg/l          | 350             |
| Sedimento             | No contiene                        |               | N.L.            | Fluoruros         | 0.2             | mg/l          | 1.7             |
| Valor pH              | 7.1                                | UpH           | 6.5 - 8.5       | Nitratos          | N.A             | mg/l          | 45              |
| Alc HO (CO3Ca)        | N.D                                | mg/l          | N.L.            | Sulfatos          | 12              | mg/l          | 400             |
| Alc CO3 (CO3Ca)       | N.D                                | mg/l          | N.L.            | Conductividad     | 785             | µS/cm         | N.L.            |
| Alc CO3H (CO3Ca)      | 435                                | mg/l          | N.L.            | Sólidos Disueltos | 495             | mg/l          | 1500            |
| Dureza en CO3Ca       | 61                                 | mg/l          | 400             | Arsénico          | N.A             | mg/l          | 0.05            |
| <b>POTABLE</b>        |                                    |               |                 |                   |                 |               |                 |

**Notas:** NA: No Analizado – NL: No Legislado – X: parámetros que exceden valores permitidos. – Límites tolerables Art. 982 del C.A.A.  
ND: No Detectado.



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES  
2024 - Año del 75° Aniversario de la gratuidad universitaria en la República Argentina

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

**Referencia:** Expediente 2024-17635359-GDEBA-DPTGADMSALGP- COSEGO.pdf

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.